

Attestation d'utilisation AEAI n° 24086

Groupe 101	Revêtements de façade, éléments de façade et crépis
Requérant	Wagner System AG Werkstrasse 73 3250 Lyss Schweiz
Fabricant	Wagner System AG 3250 Lyss Schweiz
Produit	FASSADENSYSYSTEM PHOENIX
Description	Système de façade aérée sur mur extérieur incombustible (min. EI 30) pour bâtiments dès 4 niveaux, bâtiments élevés inclus
Utilisation	construction selon instructions du requérant, et seulement avec l'autorisation de la police du feu
Documentation	-: System-Beschreibung 'Wagner System AG und Isover Saint-Gobain' (10.09.2012); IBF Kotthoff: Gutachten 'GA 06-05-2012' (02.09.2012); Swissi: Prüfbericht '205197-09-0355' (10.07.2009)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Indice d'Incendie: *
Durée de validité	31.12.2018
Date d'édition	17.04.2013
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

J. Rappo

Rappo

U. Binz

Binz

